



توضیحات :

- ۱- تسمه نمره ۵ به طول ۴۰ سانتیمتر و عرض ۸ سانتیمتر
- ۲- لوله ۱/۴ اینچ (۳۳/۷ میلیمتر) با ضخامت ۳/۲ میلی متر به طول ۷۵ سانتی متر مطابق با استاندارد **DIN En 10210-1** (بدون درز یا جوش خورده)
- ۳- پوشش تمام قطعات آبکاری گرم با ضخامت حداقل ۸۰ میکرون
- ۴- تمامی اندازه های نشان داده شده برحسب سانتیمتر است
- ۵- واحد زوایای نشان داده شده برحسب درجه است

1 Set			پرونده	تاریخ	مقیاس
طراح حمیدرضا پیشدستی	کنترل کریم احمدی	تصویب علیراد مرادی مجد	89/02/26		
شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه معاونت مهندسی و برنامه ریزی			دستک ۶۰ سانتی تیر سیمانی		
			نگارش 2	صفحه ۱ از ۱	