شاخص های عمده شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه تا پایان سال ۱۳۹۹

	شرح	واحد	استان	مرکزی	شمالی	جنوبی	کوزران	ماهیدشت	اسلام آباد	دالاهو	سرپل ذهاب	قصرشیرین	گیلانغرب	بیستون	هرسین	سنقر	صحنه	کنگاور	پاوه	جوانرود	ثلاث	روانسر
برنامه کلان	تعداد مشترکین موجود	مشترک	۷۹۶۱۴۱	۱۴۸۷۰۶	۱۲۳۰۸۰	۱۳۷۷۱۴	۸۰۶۵	۱۳۹۲۳	۵۴۱۴۷	۱۵۲۵۴	۳۴۳۷۶	۹۹۰۶	۲۲۰۱۸	۸۲۶۵	۲۲۳۹۶	۴۰۰۶۵	۳۰۱۳۱	۳۴۰۰۲	۳۱۹۹۴	۲۸۳۶۵	۱۴۴۷۹	۱۹۲۵۵
	تعداد مشترکین جدید	مشترک	۱۵۸۶۳	۲۵۱۳	۲۵۵۴	۱۸۶۳	۳۰۱	۳۶۸	۹۰۲	۴۴۵	۱۱۹۹	۳۷۸	۶۴۴	۱۰۸	۳۸۳	۷۳۹	۶۳۳	۵۵۷	۸۴۵	۳۶۲	۵۸۳	۴۸۶
	انرژی مصرفی	میلیون کیلوواتساعت	۳۳۱۷	۷۶۲	۳۹۸	۴۱۰	۷۹	۱۲۹	۲۱۰	۵۲	۲۴۱	۸۳	۸۹	۵۸	۸۷	۱۰۱	۱۱۶	۱۶۰	۷۹	۷۷	۸۰	۱۰۵
	مصرف روشنایی معابر	میلیون کیلوواتساعت	۱۰۲	۱۶.۷	۲۰.۲	۱۳.۸	۱.۵	۰.۸	۸.۴	۲.۳	۴.۷	۲.۲	۳.۶	۱.۵	۲.۳	۴.۳	۴.۲	۴.۴	۴.۲	۲.۷	۰.۹	۳.۰
	مدت زمان خاموشی به ازای هرمشترک	دقیقه	۰.۶۸	۰.۴۵	۰.۵۵	۰.۵۱	۰.۷۲	۰.۴۴	۱.۰۸	۱.۰۱	۰.۲۱	۰.۳۰	۰.۴۵	۱.۱۵	۰.۵۵	۱.۶۳	۱.۱۸	۱.۷۸	۰.۶۵	۰.۵۱	۰.۹۶	۰.۷۹
	متوسط مصرف سرانه خانگی	کیلووات ساعت	۲۲۴۹	۲۳۲۵	۲۰۵۷	۲۰۲۵	۱۶۴۳	۱۷۵۸	۱۷۹۶	۲۴۹۸	۵۳۶۸	۴۸۶۴	۲۴۶۹	۱۸۷۶	۱۷۶۲	۱۴۵۹	۱۹۰۷	۱۸۰۱	۱۷۶۱	۲۱۶۱	۴۴۱۵	۱۹۳۰
	درصد پرداخت غیر حضوری	درصد	۹۹.۷	۹۹.۷	۹۹.۷	۹۹.۷	۹۹.۷	۹۹.۰	۹۹.۷	۹۹.۳	۹۹.۵	۹۸.۲	۹۹.۶	۹۹.۶	۹۹.۸	۹۹.۷	۹۹.۶	۹۹.۷	۹۹.۸	۹۹.۸	۹۹.۵	۹۹.۷
	درصد نصب کنتورهای چند تعرفه	درصد	۵۸.۳	۶۰.۸	۵۵.۳	۵۷.۹	۵۴.۵	۶۳.۲	۵۶.۴	۶۴.۹	۵۹.۲	۵۶.۸	۵۴.۳	۵۸.۰	۵۴.۵	۵۱.۴	۵۶.۹	۴۹.۷	۶۳.۵	۷۲.۰	۶۹.۸	۶۴.۹
	متوسط زمان واگذاری انشعاب از شبکه موجود	روز	۵.۹	۹.۱	۶.۲	۶.۵	۵.۰	۷.۰	۶.۳	۸.۲	۲.۳	۵.۷	۲.۴	۴.۸	۶.۶	۳.۸	۴.۲	۶.۵	۶.۵	۸.۹	۷.۸	۵.۱
ظرفیت پستها	ظرفیت پستهای توزیع	مگا ولت آمپر	۲۱۹۷.۹	۴۷۳.۵	۲۳۹.۴	۲۵۳.۶	۵۷.۱	۸۸.۰	۱۴۳.۱	۴۱.۷	۱۲۸.۲	۶۷.۹	۷۲.۰	۵۲.۳	۴۹.۹	۸۶.۹	۹۷.۸	۱۰۹.۰	۴۸.۵	۵۶.۲	۴۸.۶	۸۴.۳
	ظرفیت منصوبه جدید به ازاء هر مشترک جدید	کیلوولت آمپر/ مشترک	۳.۳۲	۵.۵۲	۱.۱۱	۳.۷۶	۲	۴.۴۲	۳.۰۹	۲.۶۶	۱.۶۳	۴.۸۵	۴.۲۲	۳.۲۴	۷.۲۷	۲.۸۱	۳.۷۸	۳.۲۸	۰.۹۱	۴.۰۵	۱.۹۷	۶.۸۰
	ظرفیت منصوبه موجود به ازاء هر مشترک	کیلوولت آمپر / مشترک	۲.۷۶	۳.۱۸	۱.۹۵	۱.۸۴	۷.۰۸	۶.۳۲	۲.۶۴	۲.۷۳	۳.۷۳	۶.۸۵	۳.۲۷	۶.۳۳	۲.۲۳	۲.۱۷	۳.۲۴	۳.۲۰	۱.۵۲	۱.۹۸	۳.۳۶	۴.۳۸
	متوسط ظرفیت پستهای توزیع موجود	کیلوولت آمپر	۱۱۹.۴	۱۷۱	۱۶۳	۲۳۵	۶۵	۷۰	۱۱۰	۹۶	۱۲۴	۱۱۲	۹۸	۹۹	۱۰۶	۷۶	۸۲	۸۷	۱۱۰	۱۳۲	۱۰۷	۸۸
طول خطوط	طول خطوط فشار ضعیف	کیلومتر	۷۱۱۴.۹	۱۳۷۲.۱	۷۵۰.۱	۷۶۹.۳	۲۲۰.۰	۲۹۳.۳	۴۳۵.۱	۲۲۱.۸	۴۰۲.۵	۱۳۹.۹	۲۷۰.۷	۱۳۳.۷	۲۱۵.۳	۳۵۸.۴	۲۹۱.۵	۳۱۹.۳	۲۷۴.۳	۲۱۹.۳	۲۵۱.۶	۱۷۶.۶
	طول خطوط فشار ضعیف به ازاء هر مشترک موجود	متر / مشترک	۸.۹	۹.۲	۶.۱	۵.۶	۲۷.۳	۲۱.۱	۸.۰	۱۴.۵	۱۱.۷	۱۴.۱	۱۲.۳	۱۶.۲	۹.۶	۸.۹	۹.۷	۹.۴	۸.۶	۷.۷	۱۷.۴	۹.۲
	طول خطوط فشار ضعیف جدید به ازاء هر مشترک جدید	متر / مشترک	۵.۸۷	۴.۴۵	۴.۵۵	۲.۹۷	۸.۶۹	۱۴.۲۲	۷.۹۳	۷.۶۵	۴.۵۰	۶.۰۸	۱۳.۸۸	۷.۴۵	۸.۴۷	۳.۷۲	۶.۴۹	۵.۳۰	۵.۴۱	۱۱.۳۱	۸.۵۶	۴.۵۳
	طول خطوط فشار متوسط	کیلومتر	۱۱۹۸۷	۹۰۴.۶	۹۶۳.۰	۵۳۰.۰	۶۳۱.۲	۸۴۳.۰	۹۱۸.۱	۵۶۵.۴	۷۱۳.۶	۶۳۱.۱	۵۱۹.۹	۲۷۴.۵	۳۲۹.۲	۸۸۸.۴	۶۶۱.۶	۶۵۷.۳	۳۶۳.۹	۴۱۴.۳	۶۳۰.۸	۵۴۷.۶
	متوسط طول فیدرهای فشار متوسط	کیلومتر	۳۹.۳	۱۴.۱	۳۱.۱	۱۵.۶	۷۸.۹	۹۳.۷	۴۵.۹	۱۴۱.۳	۳۷.۶	۴۵.۱	۵۲.۰	۳۹.۲	۲۰.۶	۱۱۱.۰	۵۰.۹	۴۷.۰	۴۵.۵	۴۶.۰	۷۸.۸	۶۰.۸
روشنایی معابر	متوسط قدرت چراغ منصوبه موجود	وات	۱۱۸.۷	۱۴۰.۳	۱۲۸.۷	۱۲۳.۳	۸۴.۲	۱۲۲.۶	۱۱۵.۶	۱۲۲.۳	۱۰۲.۴	۱۵۴.۶	۹۶.۹	۱۲۲.۷	۱۱۱.۰	۱۱۲.۳	۱۰۷.۳	۹۲.۳	۱۲۴.۸	۱۱۲.۲	۹۱.۰	۱۰۸.۴
	قدرت منصوبه روشنایی موجود	مگا وات	۲۲.۹۲	۳.۵۲	۳.۳۹	۲.۷۸	۰.۲۹	۰.۶۷	۱.۶۵	۰.۶۳	۱.۱۴	۰.۹۰	۰.۷۵	۰.۴۱	۰.۶۷	۱.۲۹	۱.۱۱	۰.۸۱	۱.۰۶	۰.۷۱	۰.۴۵	۰.۶۸
	درصد مصرف روشنایی معابراز کل فروش انرژی	درصد	۳.۱	۲.۲	۵.۱	۳.۴	۲.۰	۰.۶	۴.۰	۴.۴	۲.۰	۲.۷	۴.۱	۲.۶	۲.۷	۴.۳	۳.۶	۲.۷	۵.۴	۳.۵	۱.۱	۲.۹
G IS	درصد برداشت شبکه توزیع	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	درصد برداشت پست توزیع	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰